



**Комитет по делам образования города Челябинска**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска  
имени Родионова Е.Н.»  
454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48,  
Email: mou68imrodionovaen@mail.ru

Ответ на предписание №194/1/1 от 22.03.2021г об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н. по адресу: г. Челябинск ул. Агалакова 19, сообщаем о принятых мерах.

1. На объекте защиты отсутствует техническая (проектная) документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Осн. ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г;	1. Техническая (проектная) документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем-имеется.
2. Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации с возникновением пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает). Осн. ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	2. Дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта-восстановлена.
3. При наличии одного источника электропитания систем пожарной сигнализации, аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (по факту при отключении АПС и СОУЭ от основного питания системы не работают). Осн. ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	3. Аккумуляторные батареи-заменены и обеспечивают питание систем пожарной автоматики в тревожном режиме.

<p>пожарной безопасности»; п. 5.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;</p>	
<p>4. Не организовано (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Осн. ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>4. Испытание ограждений на крыше организовано. Протокол №ЦБ-1. №ЦБ-5.</p>
<p>5. В кабинете №29 расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>5. В кабинете №29 отделка стен демонтирована.</p>
<p>6. В актовом зале, для отделки пола применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (ламинат) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ2) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>6. Документы на ламинат подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ2)- имеются.</p>
<p>7. В кабинете №31 расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами</p>	<p>7. В кабинете №31 отделка стен демонтирована.</p>

<p>пожарной опасности (панели МДФ) документы подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	
<p>8. В кабинете № 25 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>8. В кабинете №25 отделка стен демонтирована.</p>
<p>9. В кабинете №26 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>9. В кабинете №26 отделка стен демонтирована.</p>
<p>10. В кабинете №12 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134</p>	<p>10. В кабинете №12 отделка стен демонтирована.</p>

<p>таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	
<p>11. В кабинете №14 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>11. В кабинете №14 отделка стен демонтирована.</p>
<p>12. В кабинете №15 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>12. В кабинете №15 отделка стен демонтирована.</p>
<p>13. В кабинете №17 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>13.Панели отсутствуют.</p>

<p>14. В кабинете №10 расположенном на 1 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г</p>	<p>14. В кабинете №10 отделка стен демонтирована.</p>
<p>15. Под лестничным маршем в подвале (лестничная клетка, расположенная в западной части здания) устроена кладовая инвентаря (лопаты, скребки метла). Осн. ст. 4, ст. 6. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. к), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г</p>	<p>15. Пространство под лестничным маршем в подвале - освобождено.</p>

Директор



*У*

Л.Р. Уторова

Куелина Н.Н.  
89517762845